SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW		
NR	NAZWA MATERIAŁU	ILOŚĆ
1	Stratos 25/1-6 CAN PN 10 Q =1,946 m3/h, Hp = 26,50 kPa, moc znamion. P2 = 65 W, pobór mocy P1 =85 W / 1~ 230 V, 50 Hz - 0,75 A	1 szt.
2	Termomanometr	2 szt.
3	Zawór zwrotny DN 32 z mosiężnym trzpieniem	1 szt.
4	licznik ciepła o przepływie Q=2,5 m3/h np. typ: FAUN - JS90 2,5-NC - DN20 - przyłacze G 1" - TOP 1068-48 montaż na zasilaniu	1 kpl.
5	Zawór kulowy do c.o. DN32 PN 16	3 szt.
6	Osadnik siatkowy mosiężny DN32 PN 16	2 szt.
7	Belka rozdzielaczowa DN80 + 4 dennice DN80 L= 2x 1,00 m	2 kpl.
8	Zawór spustowy 3/4 " PN16	2 szt.
9	Manometr M63, 0-6 bar, rurka manometryczna i kurek manometryczny	2 kpl.
10	Zawór regulacyjny DN32 Hydroc_VTR_z_3_6,80 obr.	1 szt.
11	Zawór kulowy do c.o. DN15 PN 16	2 szt.
12	Osadnik siatkowy mosiężny DN15 PN 16	1 szt.
13	Regulator upustowy np. typ: AVDO 15 lub równoważny	1 szt.
14	Zawór kulowy do c.o. DN25 PN 16	4 szt.
15	Zawór kulowy do c.o. DN20 PN 16	2 szt.
16	Termometr techniczny 120 st	2 szt.

nazwa i adres jednostki projektowej

ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piątkowiec 38
39–308 Wawowice Górne

tel. 606–911–549

rys. nr : S.7.

nazwa rysunku: SCHEMAT WĘZŁA C.O.

nazwa obiektu i adres: PRZEBUDOWA POKOI INTERNATU - ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU, POTOCZEK 43, 23-313 POTOK WIELK

skala: ––

inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU, POTOCZEK 43, 23-313 POTOK WIELK

data: LIPIEC 2017

rodzaj i stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

		nr. uprawnień	podpis
projektant	sanit. mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
opracowujący	sanit. mgr inż. F. Belhaouane		
sprawdzający	sanit. mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)