


- RZUT ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM URZĄDZEŃ I GRZEJNIKÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIESZCZEŃ NA BUDOWIE
- PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE INSTALACJA SANITARNYCH WYKONAĆ ZODPOWIE
- Z KLASĄ OPODOPNOŚCI POŻAROWEJ PRZEPRODY
- W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM PROJEKTYWNYM OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE, ZASADY WIEDZY INŻYNIERSKIEJ ORAZ UREGULOWANIA UJĘTE W POLSKICH NORMACH
- WYKONAWCY I POZYTYWNYMI ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANICH

OZNACZENIA:  
--- ZASILANIE  
--- POWROT  
--- typ grzejnika, wypisaność  
--- moc grzejnika w Watach  
--- Stalowa chłodziwa PP Ø 500 z włosem żelaznym klasy B 125  
Sch  
Zestawienie pomp  
P1 Stacja 251-4 CAN P1 10 Q=1 946 m³/h, H= 26,30 mPa, moc znamionowa, P2= 45 W, pobór mocy P1= 45 W 1-230 V, 50 Hz - 0,75 A  
P3 TM 328 moc znamionowa, P2= 0,37 kW, 1-230 V, 50 Hz - max, pobór prądu 2,2 A  
Zmiana  
początek c.a. zakończony odpowiedzianiem,

		nowy i adres jednostki projektowej ARCHILON BUREAU PROJEKTOWE arch.Dziwny Łomża Piotrowice 38 38-308 Nowe Miasto Górnice tel. 606-911-549	rys. nr : S.3.
RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.			
PRZEBUDOWA POKOI INTERNATU - ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU, POTOCZEK 43, 23-313 POTOK WIELKI			skala 1:100
ZESPÓŁ SZKÓŁ CKR W POTOCZKU, POTOCZEK 43, 23-313 POTOK WIELKI			data: LIPIEC 2017
PROJEKT WYKONAWCZY			
projektant	sanit. mgr inż. Anna Szostak	nr. uprawnień	podpis
opracowujący	sanit. mgr inż. F. Belhaouane	PDK/0165/POOS/06	
sprowadzający	sanit. mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/98	
Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim - kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest zabronione ( Dz.U.NR 24 - poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)			